

Vlaams Energieagentschap

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking
voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe
warmtelevering EW083 Kolderbos Genk**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 1, 13, 14 en 16;

Overwegende de aanvraag van Nieuw dak d.d. 6 december 2018 voor de afwijking voor de gebouwen op Kolderbos fase 4 in Genk aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 8 januari 2019;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van Nieuw dak d.d. 18 januari 2019;

BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

Art. 2. Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

Art. 3. De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Art. 4. De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, 21 JAN 2019

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW083 Kolderbos Genk.

Gebouw	Straat + huisnummer	postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
Gebouw 1 (8 appartementen)	Koerlostraat 28	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 2 (8 appartementen)	De Dries 1	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 3 (8 appartementen)	De Dries 3	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 4 (8 appartementen)	De Dries 5	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 5 (8 appartementen)	De Dries 7	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 6 (8 appartementen)	De Dries 9	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 7 (8 appartementen)	De Dries 11	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 8 (8 appartementen)	De Dries 13	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829a2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 9 (10 appartementen)	De Horst 26	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829h2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 10 (10 appartementen)	De Dries 2	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829h2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 11 (10 appartementen)	De Dries 4	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829h2	71016-G-DBA_2017006645
Gebouw 12 (10 appartementen)	De Dries 6	3600	Genk	Afd 5, sectie F, nr 829h2	71016-G-DBA_2017006645

Brussel, 21 JAN 2019

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,251 (-)	1,251 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}$ ⁽¹⁾	1,00 (-)	100%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}$ ^{(1) (2)}	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: individuele warmtemeter per EPB-eenheid.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3.2 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW083 Kolderbos Genk.

Brussel, **2.1 JAN 2019**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,


Luc PEETERS